

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年12月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	122.86	263	210	25.5	21.5	是	无
大坦沙污水处理厂	55	43.44	250	157	30	20.3	是	无
沥滘污水处理厂	75	67.38	280	293	29.5	22.2	是	无
西朗污水处理厂	50	29.10	270	195	23	23.1	是	无
大沙地污水处理厂	45	27.99	270	232	27.8	20.7	是	无
龙归污水处理厂	29	15.86	280	291	30	36.9	是	无
竹料污水处理厂	6	4.70	280	325	30	24.8	是	无
石井污水处理厂	30	24.33	290	213	28.5	36.0	是	无
京溪地下净水厂	10	8.29	270	277	30	30.6	是	无
石井净水厂	30	30.27	280	192	30	25.9	是	无
健康城净水厂	10	5.67	280	188	30	26.2	是	无
江高净水厂	16	9.84	280	268	30	29.7	是	无
大观净水厂	20	12.68	270	211	30	29.3	是	无